

•
Obec Drienica
Drienica 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Sabinov
	OU-SB-OSZP-2023/000583-016	Ing. Tomáš Kunák/366	02. 11. 2023

Vec

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - „IBV –Drienica Vodovod, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová“-
stavebné povolenie

Žiadateľ, Obec Drienica, Drienica 168, 083 01 Sabinov, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenou dňa 28.11.2022 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „IBV – Drienica Vodovod, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová“.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, § 61, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v úplnom znení zákona 109/1998 Z.z. a zákonov č. 175/1999 Z.z., 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov začal dňom podania žiadosti konanie vo veci vydania stavebného povolenia.

v y d á v a

stavebníkovi: , Obec Drienica, Drienica 168, 083 01 Sabinov, IČO: 00326968

I.

1. Povolenie na vypúšťanie dažďových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Množstvo odvádzaných dažďových vôd:

Z riešeného územia sa uvažuje s odvádzaním neznečistených dažďových vôd, ktoré majú charakter priesakových dažďových vôd do vodného toku Drienický potok (ID č. 4-32-04-868)

$Q = 166,48 \text{ l/s}$

Povolenie na vypúšťanie dažďových vôd sa vydáva za týchto podmienok:

1. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku ciest bude do vodného toku Drienický potok v množstve $Q=166,48 \text{ l/s}$.

Odtok z ciest zastavaného územia IBV : $Q=(0,322+0,469+0,636) \text{ ha} = 166,48 \text{ l/s}$

Odtok z celého spádového územia IBV : $Q=12,18 \text{ ha} \times 0,2 \times 129,6 \text{ l/s/ha} = 315,71 \text{ l/s}$

Stoka A v staničení v rkm cca 2,680 (VO1) dĺžka cesty 460,00 v množstve $Q=37,56 \text{ l/s}$

Stoka B v staničení v rkm cca 2,530 (VO2) dĺžka cesty 670,00 v množstve $Q=54,70 \text{ l/s}$

Stoka C v staničení v rkm cca 2,230 (VO3) dĺžka cesty 909,00 v množstve $Q=74,22 \text{ l/s}$

Z ostatných spevnených plôch IBV (strechy) je navrhovaný odtok do individuálnych retenčných nádrží (RN) pri rodinných domoch.

Rozdiel odtoku zo súčasnej plochy IBV a navrhovaných komunikácií je $315,71 \text{ l/s} - 166,45 \text{ l/s} = 149,26 \text{ l/s}$

Retencia vody:

Pred vyústením jednotlivých stok – DA, DB, DC do potoka je navrhnuté na jednotlivých stokách osadenie retenčných nádrží RN 1-3. Retenčný objem pre odtok dažďových vôd z ciest pre lokalitu IBV:

Stoka DA : $Q = 37,56 \text{ l/s}$, objem RN1 = 20 m³. Pri prietoku $0,03756 \text{ m}^3/\text{s} = 2,25 \text{ m}^3/\text{min}$ bude retenčný objem naplnený na čas $t = 8,89 \text{ min}$.

Stoka DB : $Q = 54,70 \text{ l/s}$, objem RN2 = 30 m³. Pri prietoku $0,0547 \text{ m}^3/\text{s} = 3,282 \text{ m}^3/\text{min}$ bude retenčný objem naplnený na čas $t = 9,14 \text{ min}$.

Stoka DC : $Q = 74,22 \text{ l/s}$, objem RN3 = 40 m³. Pri prietoku $0,07422 \text{ m}^3/\text{s} = 4,453 \text{ m}^3/\text{min}$ bude retenčný objem naplnený na čas $t = 8,98 \text{ min}$.

2. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách sa povoľuje na dobu 10 rokov do 11/2033.

3. Zabezpečiť záchyt plávajúcich látok pred odvedením zrážkových vôd do toku.

4. Zabezpečiť údržbu predčistiacich zariadení na dažďovej kanalizácii a zachytený odpad likvidovať cestou oprávneného subjektu v zmysle platnej legislatívy (zákon o odpadoch).

5. Objekty zabezpečujúce prečistenie, akumuláciu a vypúšťanie zrážkových vôd je potrebné udržiavať v prevádzkyschopnom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie podľa vypracovaného a schváleného prevádzkového poriadku.

6. Pred uplynutím časovej platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku požiadať v dodatočnom časovom predstihu o vydanie nového povolenia, resp. o predĺženie jeho platnosti, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, a požiadať v tejto veci aj SVP, š.p., o zaujatie stanoviska.

II.

1. Povolenie na zriadenie vodnej stavby „IBV –Drienica Vodovod, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová“ podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 66 a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (stavebný zákon) v rozsahu:

Stavebný objekt:

• SO 04 Splašková kanalizácia – Odkanalizovanie IBV výstavbou stok delenej kanalizácie. Obec Drienica ma vybudovanú kanalizáciu na odvedenie splaškových odpadových vôd. Odvedenie splaškových vôd do jestv. verejnej kanalizácie DN/ID 300 a následne do ČOV Sabinov.

- Stoka SA - DN 300 - dĺžka 285,0 m

- Stoka SA-1 - DN 300 - dĺžka 163,0 m

- Stoka SA-2 - DN 300 - dĺžka 63,0 m

- Stoka SB - DN 300 - dĺžka 409,0 m

- Stoka SB-2 - DN 300 - dĺžka 202,0 m

- Stoka SB-3 - DN 300 - dĺžka 66,0 m

- Stoka SC - DN 300 - dĺžka 556,5 m
- Stoka SC-1 - DN 300 - dĺžka 175,5 m
- Stoka SC-2 - DN 300 - dĺžka 355,0 m
- Stoka SC-3 - DN 300 - dĺžka 48,0 m

Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou tohto povolenia

- SO 05 Dažďová kanalizácia – Odvedenie povrchových dažďových vôd výstavbou delenej kanalizácie na odvedenie vody z povrchového odtoku do Drienického potoka.

- Stoka DA 250 371,0 m
- Stoka DA-1 250 166,0 m
- Stoka DA-2 250 40,0 m
- Stoka DB 250 475,0 m
- Stoka DB-1 250 209,0 m
- Stoka DB-2 250 82,0 m
- Stoka DC 300-250 587,0 m
- Stoka DC-1 250 357,0 m
- Stoka DC-2 250 50,0 m

- SO 03 Vodovod – Zásobovanie pitnou vodou riešenej IBV - výstavbou potrubia rozvodnej vodovodnej siete. Obec Drienica ma vybudovaný verejný vodovod.

- Potrubie „1“ HDPE DN/ID 100 – 451,2 m
- Potrubie „1-1“ HDPE DN/ID 100 – 351,0 m
- Potrubie „1-2“ HDPE DN/ID 100 – 139,0 m
- Potrubie „1-2-1“ HDPE DN/ID 100 – 164,5 m
- Potrubie „1-3“ HDPE DN/ID 100 – 207,0 m
- Potrubie „1-5“ HDPE DN/ID 100 – 911,0 m
- Potrubie „1-5-1“ HDPE DN/ID 100 – 47,0 m
- Potrubie „1-5-2“ HDPE DN/ID 100 – 219,0 m

- 21 ks podzemný hydrant
- Vodovodné prípojky nie sú súčasťou tohto povolenia

Stavba bude realizovaná na pozemkoch :

- KN-C 315, 397/1, 397/2, 397/3, 434/1, 434/2, 1111/2, 1141/4, 1113, 1141/1, 1141/18, 1140/1, 1143/4, 1119/1, 1141/3, 1141/10, 1140/3, 306/2, 402/3, 398, 396 k. ú. Drienica
- KN-C 5176/5 k. ú. Sabinov
- KN-E 1-2690/1, 1-5228/3, 1-2689/101, 1-2688/101, 1-2687/101, 1-2686/101 k. ú. Drienica

Povolenie na zriadenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. M. Pekarovičom, autorizovaný stavebný inžinier.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Za všetky škody spôsobené realizáciou stavby tretím osobám zodpovedá stavebník.
4. Stavebník je povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
5. Stavebný dozor: stavebník oznámi stavebnému úradu stavebný dozor pred zahájením výstavby.
6. Termín ukončenia výstavby: 11/2026
7. Dodržať podmienky dané v rozhodnutí o umiestnení stavby č. 19411/2022-552/Mt zo dňa 10.11.2022 právoplatné a vykonateľné dňom 12.12.2022 a v zmysle oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí č. 1523/2023-552/Mt zo dňa 10.02.2023.
8. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
9. Dbieť, aby nedošlo k poškodeniu iných inžinierskych sietí a boli dodržané platné STN pre súběhy a križovania iných inžinierskych sietí.

10. O prípadné zmeny stavby pred dokončením je potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad.
11. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytyčenie všetkých inžinierskych sietí.
12. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0071/2022/Uh zo dňa 25.10.2022:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 Eur
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
 - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie# výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na č. tel.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanoví Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) TPP 702 02

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme č.3894/071022/KEMM

Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy

- podmienkou pre následné vyjadrenie na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie /potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby

13. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2022/000433-002 zo dňa 13.01.2022:

- So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona a odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia, zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov
- V rámci priestorov stavby a pri prevádzke stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedenie zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch
- Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pre ich uloženie na skládku odpadov
- Zhromažďovať odpady utriedené podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny odpadu druh 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 zaradiť odpad až v prípade , že nie je možné jeho vyseparovanie a zariadenie podľa samostatného druhu odpadu
- Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení potrebných povolení na takéto využitie zeminy
- Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach

14. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 7926/2023 zo dňa 30.03.2023:

Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.: Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďuje ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany a zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) Od 1 kV do 35 kV vrátane

- Pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priestoroch 7m,
- Pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
- Pre závesné káblové vedenie 1 m,

b) Od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

- Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosť ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosť ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

- Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možnosť len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia

- Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu

- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môžeme dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neeviduujeme

15. VVS, a.s., Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, č. 24182/2022/O zo dňa 01.03.2022:

- Ostrý prepoj navrhovaného vodovodu a vytýčenie existujúcich IS v teréne zrealizuje VVS, a.s. závod Prešov na základe objednávky (call. Centrum 051/7572-777). Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou vedúceho strediska Ing. Adriána Polomského na tel. č. 051/7572-534. V prípade, že si zakladateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a.s..

-v prípade prevzatia navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu a kanalizácie našou spoločnosťou do prevádzky, budeme prevádzkovať iba verejný vodovod bez vodovodných prípojok a verejnú kanalizáciu bez kanalizačných prípojok. V zmysle Zákona č. 442/2002 §3 a §4 vodovodné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejnej kanalizácie

-pri navrhovanej preložke vodovodného potrubia žiadame postupovať v zmysle § 35 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V zmysle zákona náklady na preložku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie znáša ten, z koho podnetu bola preložka vyvolaná, jeho vlastníctvo sa po zrealizovaní preložiek nemení. Ten kto preložky vyvolal je povinný odovzdať vlastníčkovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie dokončenú stavbu preložiek hneď po vydaní kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov

-pri súbahu navrhovaných IS dodržať ich vzájomné priestorové usporiadanie v súlade s STN 736005

-na pozemky, po ktorých je projektovaný verejný vodovod a verejná kanalizácia je potrebné zriadiť bezodplatné vecné bremeno na prístup k verejnému vodovodu v prospech prevádzkovateľa verejného vodovodu

-investor prizve oprávnených zástupcov VVS, a.s. závod Prešov k tlakovej skúške navrhovaného vodovodu a kanalizácie, na kontrolné dni a k prevzatíu a odovzdaniu stavby. Kontakt: vedúci strediska Ing. Adrián Polomský č.t. 051/7572534

- najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie novostavby vo forme *.dgn – Micro Station, PD skutočného vyhotovenia, osvedčenie o funkčnosti signalizačného vodiča pre vodovod ako aj ďalšie doklady potrebné k prevádzkovaniu verejných sietí našou spoločnosťou. Prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie zahájí náš závod na základe zmluvy o výkone správe infraštruktúrného majetku, ktorá bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorená medzi vlastníkom sietí a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice ako prevádzkovateľom – v zmysle predbežných jednaní na VVS, a.s. závod Prešov

16. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, č. KPUPO-2020/19060-02/77739/UI zo dňa 29.09.2020:

- stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil

17. Lesy SR, š.p OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov č. 18795/240/2023 844/2023/2392 zo dňa 12.07.2023:

- Vodný tok je v správe SVP a Drienický potok – Úprava potoka Šomka je v procese delimitácie stavby na SVP, z uvedeného dôvodu je potrebné stanovisko správcu DVT Šomka.

- Nepoškodiť, ani inak neobmedziť pozdĺžny a priečny profil potoka a pri akomkoľvek zásahu, ktorý nám musí byť oznámený, uviesť DVT ako aj jeho koryto a okolie do pôvodného stavu.

- Stavbu realizovať tak, aby pri výstavbe a v budúcnosti nedošlo k poškodeniu majetku vo vlastníctve štátu a iných osôb.

-Výstavbou Stavebných objektov: SO 04 Splašková kanalizácia časť „Križovania toku – podchod pod potokom“, SO 05 Dažďová kanalizácia časť „Retenčná nádrž“ a časť „Výustný objekt“ postupovať podľa dodanej PD, prejde zodpovednosť za zabezpečenie protipovodňovej ochrany a pri vzniku a odstraňovaní povodňových škôd na prednej stavbe, ako aj náklady spojené z ich odstraňovaním na stavebníka.

- Vyhradzuje právo fyzickej obhliadky a kontroly plnenia dohodnutých podmienok.
 - Realizáciou stavebných prác prejde zodpovednosť za zabezpečenie protipovodňovej ochrany v danom úseku na správcu resp. vlastníka danej stavby.
 - Pri stavebných prácach Vás žiadame dodržať všetky platné zákony, normy a STN uvedené v PD.
 - Pri zmene projektu žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na ďalšie posúdenie.
18. SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava č. SPFS87231/2023/740/003 SPFZ079100/2023 zo dňa 27.04.2023 :
- stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávne usporiadané pozemky SPF, resp. ich časti dotknuté stavbou podľa predloženej PD,
 - všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží sú jeho vlastnými nákladovými položkami. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
 - náš súhlas podmieňujeme súhlasom ostatných spoluvlastníkov
 - zároveň upozorňujeme, že SPF prevádza pozemky v danej lokalite za trhové ceny.
19. POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Pozemkové oddelenie, Masarykova 10, 080 01 Prešov č. OU-PO-PLO1-2023/019411-002 zo dňa 28.02.2023:
- Ohlásiť tunajšiemu úradu začiatok a ukončenie prác spojených s použitím poľnohospodárskej pôdy vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a dodržať dobu realizácie prác jeden rok
 - Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností predmetnej a príľahlej poľnohospodárskej pôdy.
 - Zabezpečiť vstup na okolitú poľnohospodársku pôdu za účelom jej obhospodarovania.
 - Začiatok, priebeh a koniec prác oznámiť poľnohospodárskemu subjektu, ktorý využíva predmetnú poľnohospodársku pôdu, príp. vlastníkom pôdy, aby sa predišlo poškodeniu pôdy a poľnohospodárskych plodín.
 - Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy sa vykonáva v zmysle Bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej dočasne na čas kratší ako jeden rok a návrh vrátenia pôdy do pôvodného stavu rok č. 02/2023 zo dňa 14. 02.2023 vypracovala Ing. Bibiána Mrázová, 17. novembra 78, 083 01 Sabinov.
20. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2022/000777-002 zo dňa 17.02.2022:
- v prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa §47 zákona OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušnú obec.
 - Výruby drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10 do 31.2 kalendárneho roka).
- 21.Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠVS č. OU-SB-OSZP-2022/000006-002 zo dňa 04.01.2022:
- stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.
 - trafostanica musí vyhovovať súčasnej platnej legislatíve aby jej prevádzkou nedošlo k ohrozeniu prípadne znečisteniu podzemných vôd.
 - k napojeniu jednotlivých objektov vodovodu a kanalizácie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu ako aj k preložke vodovodu je potrebné súhlasne stanovisko ich správcu prípadne vlastníka. Napojenie objektov SO 03 a SO 04 je možné iba na skolaudovaný verejný vodovod a kanalizáciu
 - dodržať podmienky uvedené v stanovisku OSŽP, ŠVS č. OU-SB-OSZP-2022/000006-002 zo dňa 04.01.2022
22. ORHZaZ v Prešove č. ORHZ-PO2-2022/000103-007 zo dňa 12.01.2022:
- na navrhovanom vodovode nainštalovať prioritne nadzemné hydranty. Podzemné hydranty sa navrhujú vtedy, ak nemožno osadiť nadzemné hydranty v zmysle § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. t. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 6 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.
23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, č. CS SVP OZ KE 1008/2022/3 zo dňa 23.02.2022:
- pre výkon správy vodných tokov požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás vo vzdialenosti minimálne 5,0 m od brehovej čiary drobného vodného toku, v závislosti od geomorfologických daností územia. Uvedená odstupná vzdialenosť sa týka aj situovania šácht a retenčných nádrží. V zmysle CS SVP OZ KE 1870/2023/8 zo dňa 18.04.2023 citujeme : predložené hydrotechnické výpočty ako aj zapracovanie nezrovnalosti v PD berieme na vedomie.
24. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, č. CS SVP OZ KE 2278/2022/2 zo dňa 26.04.2022:

- Situovanie retenčných nádrží v manipulačnom páse do vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného toku, je možné akceptovať za podmienky, že budú navrhnuté na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
 - V rámci povoľovania výstavby rodinných domov a navrhovanej lokalite IBV žiadame v stavebných povoleniach zaviazat' jednotlivých investorov povinnosťou zdržania odtoku vôd z pozemku vybudovaním retenčných nádrží resp. iných individuálnych opatrení na zdržanie zrážkových vôd z povrchového odtoku, v zmysle predloženej PD.
 - Pri križovaní vodného toku prekopaním, prípadne pretláčaním musí byť líniové vedenie uložené v chráničke pod dnom toku s krycou výškou min. 1,20 m nad hornou hranou chráničky bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 5,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranné. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. vyžíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
 - Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vod a zdržať sa činnosti, ktoré môžu znečistiť vodu. alebo inak ohroziť jej kvalitu
 - Zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 2.2. povodňový plán zabezpečovacích prac počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie.
 - SVP Ep.. Povodie Hornádu, odštepny závod. Košice - mestská časť Sever, ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba Ing. Monika Bamhorová, e-mailom na adresy Monika.Bamhorova@svp.sk a Kosice@svp.sk minimálne 14 dni vopred, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby v dotyku s našimi záujmami.
 - Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie stavby a objektov (výustné objekty, križovanie tokov) v dotyku s vodným tokom s učením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodných tokov. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor dgn,.dwg).
25. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov, č. SUCPSK-PO/2022/0311(0097)-001 zo dňa 28.01.2022:
- Konštrukciu napojenia navrhovaných miestnych komunikácií na cestu III/3181 žiadame realizovať v bezpečnej úprave s výškovým napojením na niveletu vozovky cesty III/3181.
 - Napojenie žiadame realizovať v zmysle platnej STN s vhodným zakružovacími oblúkmi pre plynutý vjazd a výjazd.
 - Pri osadzovaní betónových obrúb uložených do cestného telesa cesty III/3181 žiadame zabezpečiť zarezanie asfaltu.
 - Novovybudované betónové obruby žiadame osadiť do betónového lôžka tak, aby nezasahovali a osadenou obrubou a následne zabezpečiť živičnú úpravu povrchu narušenej vozovky.
 - Napojením navrhovaných miestnych komunikácií na ceste II/3181 žiadame nenarušiť odvodnenie predmetnej cesty a hio zrealizovať tak, aby sa zamedzilo stekaniu povrchovej vody zo susedných nehnuteľností na vozovku cesty III/3181, resp. opačným smerom.
 - Odvedenie zrážkovej vody z povrchu navrhovaných miestnych komunikácií a chodníkov žiadame riešiť vlastnou kanalizačnou sústavou s odvedením zrážkových vôd do recipientu.
 - Sieť technickej infraštruktúry v súbehu s cestou III/3181 žiadame realizovať mimo cestné teleso predmetnej cesty a jeho príslušenstvo a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva a neboli prekážkou pri údržbe cestného telesa a jeho príslušenstva.
 - Priečne križenia siete technickej infraštruktúry v súbehu s cestou žiadame realizovať výlučne pretláčaním popod komunikáciu kolmo , na os vozovky, hĺbku uloženia (minimálne 1,20 m) dodržať v zmysle platnej STN. O povolenie k prípadnému zásahu v cestnom telese cesty III/3181 je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 - Montážne jamy žiadame vytvoriť mimo cestné teleso cesty III/3181a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva.
 - priečne križenia vzdušného vedenia s uvedenou cestou budú v zmysle platnej STN 33 3300 + 0,75 m, z dôvodu pre výhľadové úpravy krytu vozovky.
 - osadenie stožiarov verejného osvetlenia žiadame realizovať mimo cestné teleso cesty III/3181 a jeho príslušenstvo a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva a neboli a pozemných komunikácií cestného telesa a jeho príslušenstva.
 - výkopová zeminu žiadame neskladovať na cestnom telese dotknutej cesty.
 - Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.

- Na vykonanie práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov
 - Počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby uvedená cesta nebola nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené stavebníkom.
 - V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie cesty III/3181 sa investor zaväzuje na výzvu správcu cesty siete technickej infraštruktúry odstrániť, prípadné preložiť na vlastné náklady. Písomný záväzok investora žiadame doložiť k dokumentácii pre stavebné povolenie.
 - Umiestnenie dočasného a trvalého dopravného značenia realizovať v zmysle príslušných zákonov a noriem na náklady žiadateľa. Umiestnenie dopravného značenia, resp. dopravných zariadení určuje miesto príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 - počas realizácie osadenia dočasného a trvalého dopravného značenia na ceste III/3187 žiadame kontaktovať pracovníka zodpovedného za predmetný úsek cesty (p. Lubomir Tomčufčík, a pozemných komunikácií. tel.č. 0915 963 372).
 - Pred začatím prác a po ich ukončení prizvať zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, stredisko Lipany (p. Lubomír Tomčufčík, tel.č. 0915 963 372) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá zápisnične správcovi cesty predmetný úsek cesty po stavebných úpravách (dokumentáciu skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie s určením polohopisej a výškopisej polohy voči cestnému telesu). V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas Predmetnú stavbu žiadame realizovať týchto preberacích konaniach s užívaním realizovanej stavby.
26. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov č. OU-PO-OCDPK-2022/009331-002 zo dňa 11.01.2022:
- prípravu a uskutočnenie plánovacej stavby žiadame riešiť v súlade so stavebným zákonom a v súlade s cestným zákonom.
 - umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby
 - pri príprave a realizácii stavby je nutné rešpektovať parametre normovaného a súčasného usporiadania cesty vrátane jej príslušenstva
 - prípadné križovania vedení (splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia a pod.) s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním, tak aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso
 - pevné nadzemné časti jednotlivých objektov stavby je stavebník povinný umiestniť mimo teleso cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na ceste podľa ustanovenia § 20 obs. 1 cestného zákona
 - dokumentáciu stavby v dotyku s cestou prerokovať a odsúhlasiť s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, resp. s jej správcom Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov.
 - časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november – marec
 - realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonania stavebných prác nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky cesty
 - v prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste je nutné minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác v dotyku s cestou požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a učenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je projekt dočasného dopravného značenia predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov
 - projekt trvalého a dočasného dopravného značenia, spracovať v súlade so zákonom NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení
27. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“.
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.
28. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Námietky voči vydaniu stavebného povolenia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ, Obec Drienica, Drienica 168, 083 01 Sabinov, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručенou dňa 28.11.2022 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „IBV – Drienica Vodovod, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová“.

Stavba bude realizovaná v zmysle územného rozhodnutia 19411/2022-552/Mt zo dňa 10.11.2022 a v zmysle oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí č. 1523/2023-552/Mt zo dňa 10.02.2023 na pozemkoch

- KN-C 315, 397/1, 397/2, 397/3, 434/1, 434/2, 1111/2, 1141/4, 1113, 1141/1, 1141/18, 1140/1, 1143/4, 1119/1, 1141/3, 1141/10, 1140/3, 306,/2, 402/3, 398, 396 k. ú. Drienica
- KN-C 5176/5 k. ú. Sabinov
- KN-E 1-2690/1, 1-5228/3, 1-2689/101, 1-2688/101, 1-2687/101, 1-2686/101 k. ú. Drienica

K žiadosti boli doložené nasledujúce doklady: Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. M. Pekarovičom, autorizovaný stavebný inžinier . Územné rozhodnutie 19411/2022-552/Mt zo dňa 10.11.2022 , oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí č. 1523/2023-552/Mt zo dňa 10.02.2023. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy: Vapnárová Helena, Ing. Peter Birčák ,Milan Jurko,Mária Jurková,Jaroslav Šurín,RNDr. Zuzana Birčáková PhD., Zmluva o nájme pozemku Mesto Sabinov.

Vyjadrenia nasledujúcich orgánov a organizácii: Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov č. OU-PO-OCDPK-2022/009331-002 zo dňa 11.01.2022, Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov, č. SUCPSK-PO/2022/0311(0097)-001 zo dňa 28.01.2022, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, č. CS SVP OZ KE 2278/2022/2 zo dňa 26.04.2022, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, č. CS SVP OZ KE 1008/2022/3 zo dňa 23.02.2022, ORHZaZ v Prešove č. ORHZ-PO2-2022/000103-007 zo dňa 12.01.2022, Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2022/000777-002 zo dňa 17.02.2022, POZEMKOVY A LESNÝ ODBOR, Pozemkové oddelenie, Masarykova 10, 080 01 Prešov č. OU-PO-PLO1-2023/019411-002 zo dňa 28.02.2023, SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava č. SPFS87231/2023/740/003 SPFZ079100/2023 zo dňa 27.04.2023, Lesy SR, š.p OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov č. 18795/240/2023 844/2023/2392 zo dňa 12.07.2023, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, č. KPUPO-2020/19060-02/77739/UI zo dňa 29.09.2020, VVS, a.s., Prešov, Kúpeľná 3 , 080 01 Prešov, č. 24182/2022/O zo dňa 01.03.2022, Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠVS č. OU-SB-OSZP-2022/000006-002 zo dňa 04.01.2022, Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 7926/2023 zo dňa 30.03.2023, Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2022/000433-002 zo dňa 13.01.2022, Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0071/2022/Uh zo dňa 25.10.2022, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, č. CS SVP OZ KE 1870/2023/8 zo dňa 18.04.2023, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, č. CS SVP OZ KE 2504/2023/2 zo dňa 09.05.2023, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612308213 zo dňa 27.03.2023- nedôjde do styku., Orange Slovensko , Michlovský, spol, s.r.o. č. KE-0851/2023 zo dňa 04.04.2023-nedôjde do styku.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. 1 a) zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie od poplatkov oslobodené.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, § 61, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v úplnom znení zákona 109/1998 Z.z. a zákonov č. 175/1999 Z.z., 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov začal dňom podania žiadosti konanie vo veci vydania stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Po preštudovaní žiadosti a doložených dokladov Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámením pod č. OU-SB-OSZP-2023/000583-009 zo dňa 06.07.2023 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2023/000583-010 zo dňa 06.07.2023 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí

stavebného konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.08.2023 v čase od 10:00 do 10:45 so stretnutím pozvaných na OcÚ Drienica.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo za prítomnosti účastníkov konania tak, ako je uvedené v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice z konania a súčasne oboznámil prítomných s podkladmi žiadosti a dokladmi doloženými pre vydanie stavebného povolenia.

V priebehu konania a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznámil listom č. OU-SB-OSZP-2023/000583-012 zo dňa 26.09.2023 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2023/000583-013 zo dňa 26.09.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie aby sa v lehote 8 dní vyjadrili k týmto podkladom. V tejto lehote sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním nikto nevyjadril.

Nakoľko technické riešenie vodohospodárskeho diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe a vyjadrenia dotknutých účastníkov sú kladné a námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli vznesené, vodohospodársky orgán v súlade s ustanovením § 21, § 26 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a v § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel povolil výstavbu vodnej stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky dotknutých sú zohľadnené v podmienkach povolenia.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a preto žiadame obec Drienica, aby toto rozhodnutie dalo na všeobecnú známosť vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, prípadne iným v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame obec Drienica, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.

Vyvesené dňa:

Dátum / podpis

Zvesené dňa:

Dátum / podpis

PhDr. Iveta Sekeráková
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky